

WYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu znak: ZDM.430.12.9.2026.ET z dn. 01.09.2026 r. - zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 170 000 zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Skowieszyńska - Kopecia w Puławach.**

W dniu 02.09.2026 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania:

„Wnosimy o dopuszczenie w postępowaniu możliwości zastosowania słupów kompozytowych jako rozwiązania równoważnego w stosunku do słupów aluminiowych. (...)”

Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe, informuje:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zastosowania słupów kompozytowych jako rozwiązania równoważnego w stosunku do zaprojektowanych słupów aluminiowych. Słupy zostały zaprojektowane zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach i taki rodzaj jest obecnie stosowany w obszarze pasów drogowych miasta Puławy.

Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich w Puławach
(-) mgr inż. Wiesław Stolarski