

ODPIS

GN-OK.6630.1.63.2026

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu: 2026-05-13

Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektownych Sieci Uzbrojenia Terenu

Przewodniczący narady: Zbigniew Brzeziński - kierownik GN-OK

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca
VOLTE Jarosław Fijoł
Wojszyn 109A 24-123 Janowiec

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
011	1	1532/24	PULAWY-m.	Puławy Miasto
011	1	1532/58	PULAWY-m.	Puławy Miasto

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	sieć elektroenergetyczna

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Starostwo Powiatowe w Puławach Wydział Architektury i Budownictwa	Andrzej Szymajda ST/AB 2026-05-07 13:10:49	brak uwag
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie	Łukasz Król 2026-05-06 10:25:43	UZGADNIAM PROJEKT Z UWAGĄ: - na 7 dni przed przystąpieniem do robót dokonać pisemnego zgłoszenia planowanych prac do Gazowni w Końskowoli ul. Lubelska 138, e-mail. gazownia.konskowola@psgaz.pl - przed przystąpieniem do prac należy ustalić dokładną lokalizację sieci gazowej, - prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową wykonać ręcznie(do 2 m od miejsca kolizji). Mogą zaistnieć rozbieżności rzeczywistego ułożenia sieci gazowej w stosunku do wykazanej na mapie zasadniczej. - Obowiązuje protokolarny odbiór wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową. - Prace prowadzić bezwzględnie w sposób zapobiegający przed przemieszczaniem się naszej infrastruktury. - w przypadku odkrycia sieci gazowej (dopuszczalne tylko w miejscach skrzyżowań) odkryte elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, odtworzyć oznakowanie oraz zagaścić grunt warstwami w obrębie całego wykopu. Należy zachować istniejące

			przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub znacząco podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 1,0 m. W takim wypadku należy wystąpić o odrębne warunki techniczne przebudowy do OZG w Lublinie. • podczas realizacji prac wykonawca zapewni stały dostęp do naszej armatury na sieci gazowej (zasuwy i sączki wężowe) oraz zachowa w istniejącym stanie oznakowanie sieci gazowej. • w przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992, • ewentualne uszkodzenia naszej infrastruktury powstałe podczas realizacji niniejszego zadania zostaną usunięte na koszt inwestora zadania . • przy realizacji projektu należy zachować normatywne odległości według Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Tabela 2.
3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Puławy	Mirosław Kowalik 2026-05-08 08:58:34	brak uwag
4	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Przemysław Wójcicki 2026-05-06 10:28:54	brak uwag
5	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach	Anna Skowyra 2026-05-06 11:49:25	brak uwag
6	Zarząd Dróg Miejskich w Puławach	Wiesław Stolarski 2026-05-08 09:22:10	brak uwag
7	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie	Majewski Robert 2026-05-08 09:23:36	brak uwag
8	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy	Andrzej Strzałek 2026-05-08 08:40:54	brak uwag
9	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	Monika Ośko 2026-05-07 08:55:58	SSPW nie występuje w zakresie niniejszego opracowania projektowego.
10	Netia S.A. z siedzibą w Warszawie	Zbigniew Kielech 2026-05-07 12:20:07	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Puławach
2	Orange Polska Hurt Infrastruktura i Serwis Usług Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach - telekomunikacja
4	Urząd Miasta Puławy